



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

PARECER Nº 6/2024 -
DIENG/PROAD/RE/IFRN

16 de abril de 2024

PARECER TÉCNICO

Processo: 23057.009399.2023-39

Origem: CNAT - DIAD/CNAT

Assunto: Contratação de empresa especializada em projetos e instalações elétricas para elaboração de estudo de seletividade e coordenação da proteção IFRN SE-CNAT I x COSERN e execução das adequações físicas necessárias na baía de disjunção da subestação I

À Coordenação de Compras/CNAT/IFRN,

procedendo a análise dos documentos relativos à habilitação técnica dos concorrentes participantes do processo de Contratação Direta 90003/2024, UASG 158369 (IFRN Campus Natal Central), faço as seguintes considerações.

ENGEQUIP SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ 12.980.272/0001-84)

1. A empresa comprovou possuir registro 26083 ativo no CREA/RN;
2. Foi indicado como responsável técnico, o profissional Engenheiro eletricista Rubens Pereira de Araújo Neto (Registro 2119115117 CREA/RN);
3. O acervo técnico fornecido contempla serviços de manutenção preventiva/corretiva em subestação abrigada, projeto/implantação/manutenção de rede de iluminação pública, construção de subestação aérea (sem disjuntor de média tensão), os quais não são diretamente relacionados com a necessidade do objeto: "**experiência na elaboração de estudos de proteção, comissionamento de relés digitais, e instalação de subestações com potência instalada superior a 300 kVA**", conforme seção 4 do termo de referência;
4. A empresa declarou possuir os equipamentos necessários para a execução do objeto;
5. Quanto à planilha de serviços apresentada, observa-se que foi ofertado desconto de aproximadamente 10%, considerando o valor total da empreitada. No entanto, esse desconto não foi aplicado de forma linear (para todos os serviços), variando de 3,6% (item 2.1) a 39,5% (item 1.1).

Com base nas considerações elencadas, recomendo solicitar que a empresa:

- a) apresente acervo técnico complementar que contenha serviço diretamente compatível com o objeto demandado, conforme destacado na Consideração 3 desse parecer;
- b) realize o realinhamento dos preços ofertados, para atender ao critério de seleção prevista na seção 8 do Termo de referência (maior desconto **linear**).

Sem mais para o momento.

Respeitosamente,

Franclin Róbias da Silva Júnior

Engenheiro eletricitista do IFRN

CREA 2100318543/RN - Mat. SIAPE 1822800

Documento assinado eletronicamente por:

- **Franclin Robias da Silva Junior, ENGENHEIRO-AREA**, em 16/04/2024 12:31:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/04/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 698338

Código de Autenticação: e5dfb8f7f6

