



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS APODI

Rodovia RN 233, KM 02, nº 1000, Chapada do Apodi, APODI / RN, CEP 59700-000

Fone: (84) 4005-4101

PARECER Nº 26/2023 -
COSGEM/DIAD/DG/AP/RE/IFRN

29 de setembro de 2023

PROCESSO Nº: 23136.001051.2023-13

ASSUNTO: Análise de Proposta de Processo Licitatório – **RDC nº 001/2023 – IFRN/ AP**

OBJETO: Parecer técnico a respeito de proposta de licitação para execução de projeto de SPDA no IFRN Campus Apodi.

Ao Diretor da DILIC

Sr. Júlio César Carneiro Camilo,

Após análise da documentação referente a RDC 01/2023 – IFRN/APODI, apresentada pela empresa **AC ENGENHARIA LTDA** (CNPJ nº 09.389.289/0001-57), seguem as considerações:

1. Com relação as composições analíticas apresentadas seguem as considerações

- A empresa deverá ajustar os coeficientes dos insumos/composições (quantitativos) das composições analíticas apresentadas conforme a composição base, pois em uma grande parte das composições esses coeficientes foram reduzidos, o que pode comprometer a qualidade final/resultado de determinado item. O ajuste deve ser realizado em todas as composições que essa redução se fizer presente. Por exemplo:
 - Composição 6.1 (ORSE 8082) - CABO DE COBRE NU 50 mm² - fornecimento e assentamento. A composição base traz o quantitativo de 1,0 kg do insumo cabo de cobre nu 50 mm² para cada 1,0 kg de execução do item 6.1. A empresa em suas composições analíticas reduz essa quantidade para 0,89 kg de insumo para cada 1,0 kg de execução do item 6.1.
 - Composição 6.5 (ORSE 10728) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70mm. A composição base traz o quantitativo de 1,0 und do insumo caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm para cada 1,0 und de execução do item 6.5. A empresa em suas composições analíticas reduz essa quantidade para 0,89 und de insumo para cada 1,0 und de execução do item 6.5.

Deste modo, a empresa **AC ENGENHARIA LTDA** (CNPJ nº 09.389.289/0001-57) **deve realizar as respectivas correções e enviar os documentos faltantes para reanálise da equipe técnica.**

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Tereza Catrina Ferreira Fernandes Camara, ENGENHEIRO-AREA**, em 29/09/2023 11:00:51.
- **Marcio Dilermano Bezerra Gomes, ENGENHEIRO-AREA**, em 29/09/2023 11:02:43.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/09/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 615854

Código de Autenticação: e37ea451f2

